


Testattu huipputuloksella!

BRYV vedenerotusteho on testattu VTT:llä. Testatun säleikön koko oli 1000 x 1000 mm ja ilmavirta 2000 l/s. Vesimäärä oli 75 (l/h)m² ja tuulen nopeus 13 m/s.



Tulos

**Otsapintanopeudella 2 m/s on vedenerotus 100%.
BRYV täyttää EN 13030 luokka A:n vaatimukset.**

